

Nr. RI16.0127 (2016)

Betreft: Stand van zaken na brand stadhuis (tweede raadsinformatiebrief)

Aan de leden van de Gemeenteraad

Hedenmiddag informeerden wij u over de brand in het stadhuis aan de Drs. F. Bijweg 20. Inmiddels is er meer informatie over de oorzaak en de gevolgen van deze brand bekend.

Asbest

Bij de brandplek is mogelijk asbesthoudend materiaal gelokaliseerd. Er kan dan ook sprake zijn van asbestbesmetting. Inmiddels zijn er kleefmonsters genomen waarvan de uitslag aan het einde van deze week bekend zal zijn. Uit voorzorg hebben wij besloten de gang naar de raadszaal en de hieraan grenzende ruimten (inclusief de raadszaal), alsmede de gang naar de trouwzaal én de trouwzaal zelf af te sluiten. De ingang aan de zijde van de tennisvereniging H.T.C. is inmiddels wel weer opengesteld.

Door de getroffen maatregelen zijn eventuele risico's voor de gezondheid van bezoekers en medewerkers tot een minimum beperkt. Wanneer er meer duidelijk is over een mogelijke besmetting en de omvang hiervan, wordt bepaald wanneer welke ruimten (eventueel na herstelwerkzaamheden) weer in gebruik kunnen worden genomen.

Oorzaak van de brand


De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting achter een wandcontactdoos. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Veiligheidshalve zal de stroom van het getroffen deel uitgeschakeld worden.

Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren over de uitkomst van de verschillende onderzoeken.

Den Helder, 28 september 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
Robert Reus



MINUUT