

Interne rapportage CO2-onderzoek 2015

Op basis van interne toetsing, geen formele onderzoeksresultaten. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend, slechts ter indicatie.

Kamer 102			
kenmerken	datum	tijd	waarden
• Start meting:	25 nov 2015	8:50 uur AM	
• Stop meting:	26 nov 2015	8:25 uur AM	
• Duur meting:		23:35 uur	
• VOS (vlucht org. stof)			
▪ Minimaal			0.01 ppm (26 nov 2015 – 7:05 AM)
▪ Maximaal			0.37 ppm (25 nov 2015 – 8:50 AM)
▪ Gemiddelde			0.07 ppm
• CO ₂			
▪ Minimaal			317 ppm (26 nov 2015 – 7:10 AM)
▪ Maximaal			779 ppm (25 nov 2015 – 4:20 PM)
▪ Gemiddelde			462 ppm
• CO			
▪ Minimaal			0.0 ppm (26 nov 2015 – 8:25 AM)
▪ Maximaal			0.2 ppm (25 nov 2015 – 9:05 AM)
▪ Gemiddelde			0.0 ppm
• Temperatuur			
▪ Minimaal			20.2 °C (25 nov 2015 – 8:50 AM)
▪ Maximaal			24.1 °C (25 nov 2015 – 4:55 PM)
▪ Gemiddelde			22.5 °C
• Relatieve vochtigheid (%RH)			
▪ Minimaal			28.5 %RH (25 nov 2015 – 12:55 PM)
▪ Maximaal			38.8 %RH (25 nov 2015 – 8:50 AM)
▪ Gemiddelde			30.6 %RH

Kamer 102 (weekend)			
kenmerken	datum	tijd	waarden
• Start meting:	29 nov 2015	9:10 uur PM	
• Stop meting:	30 nov 2015	9:05 uur PM	
• Duur meting:		23:55 uur	
• VOS (vlucht org. stof)			
▪ Minimaal			0.00 ppm (30 nov 2015 – 9:05 PM)
▪ Maximaal			0.00 ppm (30 nov 2015 – 9:05 PM)
▪ Gemiddelde			0.00 ppm
• CO ₂			
▪ Minimaal			373 ppm (29 nov 2015 – 9:10 PM)
▪ Maximaal			976 ppm (30 nov 2015 – 11:45 AM)
▪ Gemiddelde			521 ppm
• CO			
▪ Minimaal			0.0 ppm (30 nov 2015 – 9:05 PM)
▪ Maximaal			0.0 ppm (30 nov 2015 – 9:05 PM)
▪ Gemiddelde			0.0 ppm
• Temperatuur			
▪ Minimaal			18.1 °C (30 nov 2015 – 12:35 AM)
▪ Maximaal			22.7 °C (25 nov 2015 – 4:55 PM)
▪ Gemiddelde			20.9 °C
• Relatieve vochtigheid (%RH)			
▪ Minimaal			26.4 %RH (30 nov 2015 – 8:20 AM)
▪ Maximaal			38.6 %RH (30 nov 2015 – 9:00 PM)
▪ Gemiddelde			30.9 %RH

Kamer 201			
kenmerken	datum	tijd	waarden
• Start meting:	18 nov 2015	3:13 uur PM	
• Stop meting:	19 nov 2015	3:03 uur PM	
• Duur meting:		23:50 uur	
• VOS (vlucht org. stof)			
▪ Minimaal			0.06 ppm (19 nov 2015 – 3:03 PM)
▪ Maximaal			0.58 ppm (18 nov 2015 – 3:18 PM)
▪ Gemiddelde			0.17 ppm
• CO ₂			
▪ Minimaal			56 ppm (19 nov 2015 – 7:33 AM)
▪ Maximaal			405 ppm (18 nov 2015 – 3:23 PM)
▪ Gemiddelde			173 ppm
• CO			
▪ Minimaal			0.0 ppm (19 nov 2015 – 3:03 PM)
▪ Maximaal			0.2 ppm (19 nov 2015 – 3:03 PM)
▪ Gemiddelde			0.0 ppm
• Temperatuur			
▪ Minimaal			20.5 °C (19 nov 2015 – 6:18 AM)
▪ Maximaal			23.2 °C (18 nov 2015 – 5:08 PM)
▪ Gemiddelde			21.6 °C
• Relatieve vochtigheid (%RH)			
▪ Minimaal			35.2 %RH (19 nov 2015 – 1:33 PM)
▪ Maximaal			45.5 %RH (18 nov 2015 – 8:38 PM)
▪ Gemiddelde			40.4 %RH

Kamer 324			
kenmerken	datum	tijd	waarden
• Start meting:	6 dec 2015	5:05 uur AM	
• Stop meting:	7 dec 2015	5:00 uur AM	
• Duur meting:		23:55 uur	
• VOS (vlucht org. stof)			
▪ Minimaal			0.06 ppm (7 dec 2015 – 5:00 AM)
▪ Maximaal			0.58 ppm (7 dec 2015 – 5:00 AM)
▪ Gemiddelde			0.00 ppm
• CO ₂			
▪ Minimaal			448 ppm (6 dec 2015 – 6:40 AM)
▪ Maximaal			465 ppm (7 dec 2015 – 4:10 AM)
▪ Gemiddelde			456 ppm
• CO			
▪ Minimaal			0.0 ppm (7 dec 2015 – 5:00 AM)
▪ Maximaal			0.0 ppm (7 dec 2015 – 5:00 AM)
▪ Gemiddelde			0.0 ppm
• Temperatuur			
▪ Minimaal			20.8 °C (7 dec 2015 – 4:25 AM)
▪ Maximaal			23.2 °C (6 dec 2015 – 10:50 AM)
▪ Gemiddelde			21.3 °C
• Relatieve vochtigheid (%RH)			
▪ Minimaal			31.8 %RH (6 dec 2015 – 10:50 AM)
▪ Maximaal			37.9 %RH (7 dec 2015 – 5:00 AM)
▪ Gemiddelde			35.4 %RH